

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных
(надзорных)
мероприятий, № 35220061000200471417 / 2022038519



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Вологодской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Вологда, ул. Мальцева, д. 41, тел. 72-11-05,

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Вологда

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 63-а, 8(8172)75-04-90, ond01@35.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 23/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя обще-
образовательная школа № 31» (далее – МОУ СОШ № 31)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по г. Вологда управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области
Меньшикова С.А. № 23 от 20.01.2022 г.

в период с «28» февраля 2022 г. по «03» марта 2022 г.

1) Виноградовым Сергеем Владимировичем — начальником отделения ОНД и ПР по
г. Вологда УНД и ПР Главного управления МЧС России по Вологодской области;

2) Шаляпиной Людмилой Олеговной – старшим инспектором ОНД и ПР по г. Вологда
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Вологодской области.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Директор МОУ СОШ № 31 Спиридонова Нина Анатольевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В здании МОУ СОШ № 31 по адресу: г. Вологда, г. Вологда, Залинейная ул., д.24в, руководитель организации не обеспечил категорирование помещений складского и технического назначения (кладовое помещение в столовой) по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.2009 «Свод правил. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», утвержденного приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 182, а также определение класса зоны для данных помещений в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.	п. 12 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ).	01.03.2023	
2.	В здании МОУ СОШ № 31 по адресу: г. Вологда, г. Вологда, Залинейная ул., д.24в, на 1, 2, 3 этажах огнетушители расположены не на видных местах.	п. 409 ППР в РФ.	01.03.2023	
3.	В здании МОУ СОШ № 31 по адресу: г. Вологда, г. Вологда, Залинейная ул., д.24в, на полу, на путях эвакуации допущен перепад высот менее 45 см (порог) – на лестничной клетке, ведущей к эвакуационному выходу из актового зала.	п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», (далее СП 1.13130.2020), с учетом ч. 4, ст. 4, ст. 6, ст. 53, 89 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (далее – ФЗ № 123-ФЗ), п.п. а, п. 27 ППР в РФ.	01.03.2023	
4	В здании МОУ СОШ № 31 по адресу: г. Вологда, г. Вологда, Залинейная ул., д.24в, в помещениях столовой (кладовая, раздевалка, овощерезка), эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.	п.п. в, п. 35 ППР в РФ.	01.03.2023	
5	В здании МОУ СОШ № 31 по адресу: г. Вологда, г. Вологда, Залинейная ул., д.24в, на лестничной клетке, ведущей к эвакуационному выходу из актового зала, эксплуатируются светильники со	п.п. в, п. 35 ППР в РФ.	01.03.2023	

	снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.			
6	В здании МОУ СОШ № 31 по адресу: г. Вологда, г. Вологда, Залинейная ул., д.24в, ширина эвакуационного выхода в свету, менее 1,2 м – эвакуационный выход на 1м этаже с металлической дверью. Фактическая ширина составляет 1,03 м. (вторая створка двери не открывается)	п. 4.2.18 СП 1.13130.2020, с учетом ч. 4, ст. 4, ст. 6, ст. 53, 89 ФЗ № 123-ФЗ, п.п. а, п. 23 ППР в РФ.	01.03.2023	
7	В здании МОУ СОШ № 31 по адресу: г. Вологда, г. Вологда, Залинейная ул., д.24в, ширина горизонтального участка путей эвакуации в свету, менее 1,2 м – фактическая ширина двери на 2м этаже в коридоре составляет 0,77 м.	п. 4.3.3 СП 1.13130.2020, с учетом ч. 4, ст. 4, ст. 6, ст. 53, 89 ФЗ № 123-ФЗ, п.п. а, п. 23 ППР в РФ.	01.03.2023	
8	В здании МОУ СОШ № 31 по адресу: г. Вологда, г. Вологда, Залинейная ул., д.24в, в помещениях 2го этажа (лестничная клетка, санузел), эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.	п.п. в, п. 35 ППР в РФ.	01.03.2023	
9	В здании МОУ СОШ № 31 по адресу: г. Вологда, г. Вологда, Залинейная ул., д.24в, в помещениях 3го этажа (лестничная клетка), эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.	п.п. в, п. 35 ППР в РФ.	01.03.2023	
10	В здании МОУ СОШ № 31 по адресу: г. Вологда, г. Вологда, Залинейная ул., д.24в, в помещениях 1го этажа (раздевалка – каб. 12), эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.	п.п. в, п. 35 ППР в РФ.	01.03.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ООО «АА Инженерная»

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Директор
(подпись)

Виноградов Сергей Владимирович – начальник отделения ОНД и ПР по г. Вологда УНД и ПР Главного управления МЧС России по Вологодской области
тел.: 8(8172)571248,
email: ond01-35@mail.ru

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего проверку)

Шаляпина Людмила Олеговна — старший инспектор ОНД и ПР по г. Вологда УНД и ПР Главного управления МЧС России по Вологодской области
тел.: 8 (8172) 2571248,
email: ond01-35@mail.ru

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего проверку)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий

